

जापान :- 563

कार्यालय अग्नि शामांलय पदाधिकारी, मसौढ़ी

दिनांक 28 वी 31/08/2023 ई0

सेवा में, दिल्ली सेंट्रल फ़ायर फ़ोर्स  
सरगाँव ग़मती दानरुशा शाना मसौढ़ी

विषय :- अग्नि शामक यंत्रों जांच प्रतिवेदन की ।

महोदय,

आपके विरामाग्न अग्नि शामक उपकरण को आपके द्वारा मेरे समझ जांच हेतु प्रस्तुत किया गया। जांच के दौरान सभी अग्नि शमन उपकरण, उपयुक्त एवं क्रियाशील पाए गए। नीचे दिए गए दर्शा जा रही है।

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र      | — 9       |
| 2. ड्राई केमिकल्स अग्निशामक यंत्र | — 14 31/8 |
| 3. CO2 अग्निशामक यंत्र            | — 2       |
| 4. फोम टाईप अग्निशामक यंत्र       | — X       |
| 5. जल अग्निशामक यंत्र             | — X       |
| 6. पानी और रेत की बाल्टी          | — 6 21/8  |
| 7. कंबल                           | — 6       |
| 8. सेफ्टी गार्ड                   | — 3       |

नोट:- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाए जाने की स्थिति में अनुग्रहित नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है एवं सरकारी नियमों का पालन करते हुए 28-08-2023/27-08-2023 लिए प्रमाण पत्र निर्गत की जाती है, तथा निर्देश दिया जाता है कि अगले वर्ष समयानुकूल अग्निशमन उपकरणों का जांच करने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि:- 210 370 कार्यालय पदाधिकारी

प्रतिलिपि:-

निरीक्षक  
Fire Station Officer  
Masaurhi (Patna)